

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00467/20



ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011143

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НМС».

Место нахождения: 125212, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 7, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 41. ОГРН: 1087746128700, телефон: +74952326958, факс: +74952325373, e-mail: office@nmcrus.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НМС».

Место нахождения: 125212, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕРЕВНЯ НОВОСЕЛКИ, ЗЕРНОВОЙ КОМПЛЕКС, ЛИТЕРА А, ОБЪЕКТ №1. ОГРН: 1087746128700, телефон: +74966497273, факс: +74966497273, e-mail: office@nmcrus.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из экструдированного полистирола, т.м. «NMC», коллекций: «NOMASTYL», «WALLSTYL», «DECOPLINTUS», «LX», «DECOFLAIR», «INSPIRE», типов: молдинг, плинтус потолочный, плинтус напольный, панель потолочная, плотностью от 60 до 390 кг/м³, толщиной от 5 до 25 мм, неокрашенные, применяемые для внутренней отделки стен и потолков, выпускаемые по ТУ 5772-001-84759291-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.21.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3916905000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)". Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-239/04-2020 выдан 16.04.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 128-СС/03-2020 от 27.03.2020 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.04.2020

по

16.04.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00467/20

(обязательная сертификация)

№ 0021760

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Высокоопасные (Т3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
 подпись
Харгатаева Татьяна Викторовна
 подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия