

№ 003509



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 20.02.2023г по 19.02.2026г.

Код ОКПД 2 20.30.12

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.OC42.H002328

Код ТН ВЭД 3209900000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Идеал Паркет 16»
ОГРН 1191690005825. ИНН 1655412769. КПП 165501001. Адрес: 420021, Республика
Татарстан, Казань, ул. Парижской Коммуны, д.14, комн.12, телефон: 8 843 2939470

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
Адрес: An der Gunz 15 D-86489 Deisenhausen, телефон: 004982828944

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г.
icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Двухкомпонентный лак для напольных покрытий на водной основе. Лак водный IRSA
Platinum 2k 3010, 3030, Nature Feeling
Выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ1: ГОСТ 30244-94 Группа
горючести Г1 – слабогорючие ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1
трудновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей
способности – Д1 с малой дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
Группа токсичности продуктов горения – Т1 малопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1710 от 31.01.2023 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)
РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

