



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2023
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2023
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2023

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной проверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °C	+0,5 °C	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2023
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-M20/M18	019-026	(- 40 ÷ 375) °C (375 ÷ 1100) °C	± 1,5 °C ± 0,004(t) °C	Измерение температуры в огневой камере	10.03.2023
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °C	±2,5 °C	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.02.2023
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.03.2023
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.02.2023
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °C (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °C ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2023
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2023
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2023

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 2 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	$\pm 1,0$ Па	Измерение избыточного давления	08.08.2023
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 + 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2023
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	$\pm 0,01$ г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2023
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	$\pm 0,03$ мм $\pm 0,3$ мм $\pm 0,5$ мм	Измерение величины прогиба	12.05.2023
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.05.2023

Результаты испытаний

Таблица 1

1 аолица

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии			
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов						
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью		Учтено			
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.					
	Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести				
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _л , %	Степень повреждени я по массе S _м , %	Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с	
		Г1	≤135	≤65	≤20	0
		Г2	≤235	≤85	≤50	≤30
		Г3	≤450	>85	≤50	≤300
		Г4	>450	>85	>50	>300
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402					
	Группа воспламеняемости материала	КПДТП, кВт/м				
	В1	35 и более				
	В2	От 20 до 35				
	В3	Менее 20				
		ГОСТ 30244-94, СНИП 21-01-97	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ			
		ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СНИП 21-01-97	Трудновоспламеняемы е (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ			

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 3 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, СНИП 21-01-97	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">HCl_{50}, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	HCl_{50} , г·м⁻³, при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, СНИП 21-01-97	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс опасности	HCl_{50} , г·м⁻³, при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													
6.	Класс пожарной опасности		КМ1																														

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hugel Silverbloom, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина» Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru, соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1.

Исполнитель
Дата 20.12.2022 г.




Филиппова А.С.

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

Страница 4 из 4



ПРОГРЕСС

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27 КОРПУС 6

e-mail: ilprogress@yandex.ru, тел.: +7 (926) 002-16-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ АИС-007-0272 от 21.12.2022 г.



М.П.

Богачев С. В.

Хлудок С. К.

Утвердил Руководитель ИЛ	
Испытал	
Количество страниц	4
Наименование образца продукции	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hugge Silverbloom» база А
Наименование и адрес заявителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТПОСТ". Место нахождения: Россия, 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр. Росхмель, стр. 62, к. 1, этаж/пом. 2/18
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». Фактический адрес: Россия, 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7
Испытания на соответствие	ТУ 20.30.11-002-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»
Дата получения образцов	07.12.2022
Количество пробы/образцов	5 л.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

	- отслаивание покрытия по поверхности изделия.	
п.1.1.7	Средства в упакованном виде должны обладать стабильными физико-химическими свойствами и сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от 5 °С до 45 °С.	С
п.1.1.9	Продукция не должна создавать в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям в соответствии с приложением 5А Раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и требований, приведенных ниже. Продукция не должна оказывать выраженного раздражающего, сенсибилизирующего действия на организм человека в соответствии с приложением 5А Раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и требований, приведенных ниже.	С
	Контролируемый показатель	Допустимый уровень
	Одориметрические показатели	
	Запах воздушной среды (в строительстве)	Не более 2 баллов
	Запах вытяжек в модельные растворы, имитирующие пищевые продукты из образца ЛКМ, нанесенного на стеклянную пластину и высушенную в соответствии с инструкцией по применению	Не более 1 балла
	Раздражающее действие лакокрасочных материалов в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы	0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
	Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
	Микробиологические показатели	отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной
п.2.6	Продукция в химическом отношении стабильна в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.	С
п.4.1.2	Маркировка должна содержать: - наименование продукции; - масса нетто (кг); - товарный знак производителя; - наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон; - дата изготовления, номер партии; - предупредительная информация.	С
п.4.2.2	Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: манипуляционный знак «Беречь от солнечных лучей».	С
п.5.1	Потребительская упаковка и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и сохранность средств при транспортировании, хранении и использовании в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (далее по тексту - ТР ТС 005/2011).	С
п.5.2	В качестве упаковочных материалов используют металлические и пластиковые тары, объемом от 0,9 до 9 л.	С
п.5.9	Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений.	НО



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23 от 03.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью "Hygge Silverbloom" (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений "Hygge Shimmering sea" (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска "Hygge Aster" (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска "Hygge Fleurs" (базы А,С). Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 "Краска интерьерная. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина", юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ", юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18. ИНН 7719466940 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000246 от 08.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 30300123027 от 30.01.2023 года, выданный ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14; (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450388

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23

от 03.03.2023

г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

протокол № 56270123042 от 27.01.2023 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4; протокол № 59300123018 от 30.01.2023 года, выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0024314

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



О.И. Бушмелева
 ФИО

Экспертное заключение

№ 000246

от 08.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С).

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ"

ИНН 7719466940 ОГРН 1177746218242

Юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация.

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944) № 000159 от 30.01.2023г.

3. Дата (время) проведения инспекции: с 30.01.2023 г. по 08.02.2023 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;
- Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4.
- Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
- Копия ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;
- Сведения о составе;
- Письмо об идентичности составов
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха.

Продукция производится по: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		C**
Метилметакрилат, мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,01		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см²	не более 1x10³ КОЕ/см²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см²	не более 1x10² КОЕ/см²		C**
Enterobacteriaceae на 50 см²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		C**
Staphylococcus aureus на 50 см²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		C**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, состав, назначение и область применения, свойства, способ применения, меры предосторожности, условия хранения, дата изготовления, вес, нормативный документ, наименование производителя.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр
Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия, Московская
область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12,
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25,
№ 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37,
№ 38, № 39, № 40

Тел: 8(495)748-88-46, e-mail: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56270123042 от 27 января 2023 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000 мкл) Блэк, Зав.№ 1901818	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423388 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные электронные РА 512, Зав.№ В437021516	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392277 до 09.01.2024 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040454	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392275 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный Блэк (100-1000 мкл), Зав. № 1901816, 2019	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423390 до 06.11.2023 г.
	Весы лабораторные ВК-600, Зав.№ 040455	Свидетельство о поверке № С-ГТ/10-01-2023/214392276 до 09.01.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, Зав.№ 1904787	Свидетельство о поверке № С-ГТ/07-11-2022/199423374 до 06.11.2023 г.
Наименование и описание образца испытаний ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца	СВХ22-3012/505/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Юймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТНОСТ",	

Протокол испытаний № 56270123042

стр. 1 из 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образцы, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦКП».

Ответственный за оформление протокола



подпись

/ Фиклистова О.А.
ФИО


Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория
Юридический адрес: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22
Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
Тел: 8(495) 721-81-19, e-mail: cnt.plus@gmail.com
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИМЛ
ООО «ЦНТ ПЛЮС»
Ю.А. Будник


30 января 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 59300123018 от 30 января 2023г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, инвентарный номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор 1-канальный механический с объемом дозирования 100-1000 мкл ВЮНТ, инв. № 074, 2018 г.	Свидетельство о поверке № С-ТТ/24-08-2022/180630455, до 23.08.2023г.
Наименование образца испытаний ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца	БХ22-3012/002/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, Адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТНОСТ", Юридический адрес: 141250, Россия, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация	
Основание для проведения испытаний	Заявка № 2406 от 30.12.2022г.	
Дата поступления образцов в ИМЛ	30.12.2022г.	
Дата начала проведения испытания	30.12.2022г.	
Дата окончания проведения испытания	06.01.2023г.	
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-	

¹ Данные предоставлены заказчиком



**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, пом. №3.0; №3.4; №3.5; №3.6;
№3.7/а; №3.7/б; №3.8; №3.9; №3.10; №3.11; №3.12; №3.13; №3.14; №3.17; №3.18;
№3.15; №3.16; №2.20; №2.22; №2.23; №2.24; №2.25; №2.26; №2.27; №3.3; №2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21IP36



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ

(подпись)

И.А. Янушевская

30.01.2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 30300123027 от 30 января 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Жидкостный хроматограф Shimadzu LC-20 prominence, 2019г., Зав. № L20105680041	Свидетельство о поверке № С-ВЮ/25-01-2022/127024093 до 24.01.2023 г.
	Микрошприц, серии SGE-Chromatek, 2018г., Зав. № 1844230	Свидетельство о поверке № С-ГТ/02-08-2022/175657787, до 01.08.2023 г.
	Весы электронные Pioneer PA214, Зав. № B411392923, 2019г.	Свидетельство о поверке № С-ГТ/31-05-2022/160383562, до 30.05.2023 г.
	Аспиратор ПУ – 4Э, 2018г., Зав. № 8043	Свидетельство о поверке № С-ГТ/24-06-2022/166054525, до 23.06.2023 г.
	Барометр – aneroid метеорологический БАММ – 1, 2018г., инв. № ф-103	Свидетельство о поверке № С-ГТ/22-06-2022/165129173, до 21.06.2023 г.
	Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» исполнение 2 (с термодесорбером ТДС-1), 2018г., Зав. № 1852507	Свидетельство о поверке № С-ГЧ/07-11-2022/199502349 до 06.11.2023 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hugge Silverbloom» (базы А,С).	
Идентификационный код образца (пробы)	БХ22-3012/03/01	
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Юймина», Адрес юридический: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская	



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ25.Н00649

№ ПС **007391**

Срок действия с 25.02.2022г. по 24.02.2027г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краски водно-дисперсионные интерьерные: «Aster», база А, база С; «Fleurs», база
А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint
by Huggе» на водной основе для внутренней отделки, с расходом от 6-14 м2/л,
выпускаемая по ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 Краски водно-дисперсионные
интерьерные «Paint by Huggе».Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний
на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей
способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности
КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 02/22-15С от 24.02.2022 г. ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00369-АО от
29.12.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-011-85287842-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Бе

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Кол

А.В. Колчин





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08073

Срок действия с 27.02.2025

по 26.02.2028

№ 0051513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материалы лакокрасочные: краски водно-дисперсионные интерьерные «Aster», база А, база С; «Fleurs», база А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint by Hygge». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 «Краски водно-дисперсионные интерьерные «Paint by Hygge». Технические условия»

код ТН ВЭД
3209 10 0009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 06-2702-D от 27.02.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**Испытательная лаборатория
«АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТАЛИКС»**

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01
действительно от 09 ноября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»
Филиппова А.С.

Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ1094 от 20.12.2022г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge Silverbloom
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ» Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18, ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19, Адрес электронной почты info@surgaz.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина» Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru
4	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н0851 от 07.12.2022 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	07.12.2022 г.
7	Дата проведения исследований	07.12.2022 г. – 20.12.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ1.
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730±750) мм. рт. ст.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

000874

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0851

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ»

Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный
поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18.

ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19. Адрес электронной почты info@surgaz.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина».

Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7
ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».

Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,

ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge
Silverbloom Полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений Hygge
Shimmering sea Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Hygge Aster
Матовая водно-дисперсионная Hygge Fleurs
Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)

«Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы

испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96

«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа

дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.18), Группа

токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.20) Класс пожарной

опасности КМ1.

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1094, от 20.12.2022 г.

ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», №

ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Код ОКПД2

20.30.11

Код ТН ВЭД

3208909109



Заявка № ПБ01 Н0851 от 07.12.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01 Н0851 от
09.12.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1522 от
21.12.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство
№ ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2022 г. по 20.12.2027 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Коваль М.Г.

Куранов К.В.