№ 0005251

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.32055.04ВЦЭ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Проверка подлинности сертификата соответствия

Срок действия с 02.06.2026г по 01.06.2029г.

№ РОСС RU.32682.04ПФС0.Н00085

ОКПД2 23.69.11

ТН ВЭД 6809900000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом Дикарт " Основной государственный регистрационный номер: 1137746475756, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд 2-й Южнопортовый, дом 26А, стр.4, Обособленное подразделение 109147 г.Москва, Марксистская, д.3 стр.3 телефон +7 (495) 150-21-95, электронная почта: info@dikart.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом Дикарт " Основной государственный регистрационный номер: 1137746475756, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд 2-й Южнопортовый, дом 26А, стр.4, Обособленное подразделение 109147 г.Москва, Марксистская, д.3 стр.3 телефон +7 (495) 150-21-95, электронная почта: info@dikart.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр "Колибри". Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, 56, БЦ «Cherry Tower», телефон: +79017234490, электронная почта: inbox@1-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32682.04ПФС0.ОС14, выдан 01.02.2023 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия из стеклофиброгипса: Карнизы, Розетки, Молдинги, Фризы, Порезки, Потолочные композиций, Декоративные рамки, Декоративные порталы, Декоративные камины, Средники, Углы, Пилястры, Кронштейны, Колонны, Плинтусы, 3D-панели, Скульптуры и ниши, Панно, Купола, Атланты и Кариатиды, Вентиляционные решетки, Вентиляционные диффузоры, Вентиляционные решения, Световые решения, а также изделия созданные под индивидуальный заказ, маркировка "ДИКАРТ". Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 58757-2019
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ 0 – НГ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № 3-06-26 от 02.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «ПрофЛаб», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32682.04ПФС0.ИЛ04

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.69.11-003-17642174-2025 от 18.04.2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) — Баранов А.В.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — Жиров А.В.

Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Колибри» • Москва •

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 55

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«ПрофиСерт»

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)

Испытательная лаборатория «ПрофЛаб»
Адрес места осуществления деятельности:
Московская область, город Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 7
email: inbox@1-sert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории «ПрофЛаб»
_____ М.А. Волков

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32682.04ПФС0.ИЛ04
действителен с 04.11.2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3-06-26 от 02.06.2026 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО ИЛ «ПрофЛаб»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом Дикарт " Основной государственный регистрационный номер: 1137746475756, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд 2-й Южнопортовый, дом 26А, стр.4, Обособленное подразделение 109147 г.Москва, Марксистская, д.3 стр.3 телефон +7 (495) 150-21-95, электронная почта: info@dikart.ru.
Наименование продукции:	Изделия из стеклофиброгипса: Карнизы, Розетки, Молдинги, Фризы, Порезки, Потолочные композиций, Декоративные рамки, Декоративные порталы, Декоративные камины, Средники, Углы, Пилястры, Кронштейны, Колонны, Плинтусы, 3D-панели, Скульптуры и ниши, Панно, Купола, Атланты и Кариатиды, Вентиляционные решетки, Вентиляционные диффузоры, Вентиляционные решения, Световые решения, а также изделия созданные под индивидуальный заказ, маркировка "ДИКАРТ".
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом Дикарт " Основной государственный регистрационный номер: 1137746475756, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд 2-й Южнопортовый, дом 26А, стр.4, Обособленное подразделение 109147 г.Москва, Марксистская, д.3 стр.3 телефон +7 (495) 150-21-95, электронная почта: info@dikart.ru.
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ 0 – НГ.
Дата получения образца	22.05.2026г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование испытательного оборудования	Номер и дата выдачи аттестата	Дата очередной метрологической поверки (аттестации)
Установки для испытаний строительных материалов на горючесть (Установка «Шахтная печь»)	ИО-1 от 03.2024	03.2027 г.
Установки для определения воспламеняемости строительных материалов (Установка «Воспламеняемость»)	ИО-2 от 03.2024	03.2027 г.
Установка для определения дымообразующей способности материалов (Установка «Дым»)	ИО-3 от 03.2024	03.2027 г.
Установки для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов (Установка «ТПГ»)	ИО-4 от 03.2024	03.2027 г.
Камера кондиционирования	01-2024/ВО	03.2027 г.
Камера для содержания лабораторных животных	04-2024/ВО	03.2027 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование средств измерений	Заводской номер	Дата поверки
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4. ТП	067-070	12.2026
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-кl- И-Т310-4,5-1600-М20/М18	033-038	03.2027
Термоэлектрический преобразователь ТХА	116-119	11.2026
Преобразователь термоэлектрический, ДТПК011-0,5/1,5	095-099	11.2026
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	007	06.2026
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	024	04.2026
Штангенциркуль ШЦ II-250-0.05	СИ-05	11.2026
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	005	10.2026
Приемник теплового потока ТП-2003	046	09.2026
Анемометр «К1МО» модель LV 110	002	09.2026
Пирометр Optris MS	1709	12.2026

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура воздуха, °С	22
Относительная влажность воздуха, %	56
Атмосферное давление, мм рт. ст.	762

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ (ГОСТ 30244-94 метод I)

Номер опыта	Масса, г			Температура °С									Время пламенного горения, с
				В печи			На поверхности Образца			Внутри Образца			
	До опыта	После опыта	Потеря массы, %	Макс. темп.	Устан. темп.	Δ	Макс. темп.	Устан. темп.	Δ	Макс. темп.	Устан. темп.	Δ	
1	142,5	114,7	19,5	772	750	22	753	750	3	756	753	3	0
2	141,8	113,1	20,2	769	750	19	752	748	4	753	751	2	0
3	143,0	112,3	21,4	775	750	25	755	752	3	753	749	4	0

4	142,1	114,1	19,7	768	750	18	754	749	5	752	748	4	0
5	142,7	113,6	20,4	774	750	24	754	750	4	755	752	3	0
Среднее значение			**20,24**			**22,4**			**3,8**			**3,2**	