



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «25» 05 20 18 г.

№ 11421/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4082/18 от 21.05.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

**Организация-получатель экспертного заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «КомплектСтрой», Россия, 109316, город Москва, Волгоградский пр-кт, дом № 42, корпус 42А, помещение 12

**Организация-изготовитель:** «DeutschePlast», ГЕРМАНИЯ, Angelbecker Str.47, Loningen, Germany.

**Наименование продукции:** Покрытие напольное виниловое (ПВХ) с содержанием кварцевого песка, марки: «Alpine Floor», «ALPINDER», «AlpinoFF», «Alpionica», «Alpinext», в плитках толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 700 кг/м<sup>3</sup> до 1300 кг/м<sup>3</sup>

**Код ТН ВЭД:** 3918101000, 3918109000

**Область применения:** для жилых и нежилых помещений, в том числе для объектов общественного питания и административных зданий, образовательных учреждений, детских и учебных заведений

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-655-18 от 18 мая 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

| № | Определяемые показатели | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания   | № пробы | Результаты испытаний |
|---|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2                       | 3                 | 4                                       | 5                       | 6       | 7                    |
| 2 | Дибутилфталат           | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                    | ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 | 655СХТ  | <0,1<br><0,1         |
| 3 | Диоктилфталат           | мг/м <sup>3</sup> | 0,02                                    | ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 | 655СХТ  | <0,02<br><0,02       |
| 4 | Хлористый водород       | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                    | МУК 4.1.607-96          | 655СХТ  | <0,03<br><0,03       |
| 5 | Формальдегид            | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                    | МУК 4.1.1272-03         | 655СХТ  | <0,001<br><0,001     |
| 6 | Запах                   | балл              | 2                                       | МУ 2.1.2.1829-04        | 655СХТ  | 1                    |
| 7 | Индекс токсичности      | %                 | 70-120                                  | МР №29<br>ФЦ/4746       | 655СХТ  | 81,0                 |

По результатам проведенных испытаний продукции: Покрытие напольное виниловое (ПВХ) с содержанием кварцевого песка, марки: «Alpine Floor», «ALPINDER», «AlpinoFF», «Alpionica», «Alpinext», в плитках толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 700 кг/м<sup>3</sup> до 1300 кг/м<sup>3</sup> отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Покрытие напольное виниловое (ПВХ) с содержанием кварцевого песка, марки: «Alpine Floor», «ALPINDER», «AlpinoFF», «Alpionica», «Alpinext», в плитках толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 700 кг/м<sup>3</sup> до 1300 кг/м<sup>3</sup> **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов